

설계단계검사 합격증명서

제 21-39-0019 호

상 호 : 에이스전자

소 재 지 : 경기 양주시 광적면 그루고개로221번길 192-26

대 표 자 : 이미현

품 명 : 가스누출자동차단장치(3회로, 핸들작동식)

모 델 명 : 차단부:GRV-3200A, 제어부:AGC-3000N-3C

사 용 가 스 : 해당없음

유효기간 : 2021. 05. 31 ~ 2026. 05. 30

검 사 성 적 : 별첨참조

검 사 원 : 박경은 ~~(서명)~~ 기술책임자 : 양남식 ~~(서명)~~

위의 품목은 「고압가스 안전관리법」 제 17조 또는 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제 21조에 의거 실시한 설계단계검사(정밀검사)에 합격하였음을 통지합니다.

2021. 05. 31

한국가스안전공사



한국가스안전공사

검 사 성 적

제 21-39-0019 호

검사방법	: KGS AA632 2021
품명	: 가스누출자동차단장치(3회로, 핸들작동식)
모델명	: 차단부:GRV-3200A, 제어부:AGC-3000N-3C
구분	: 가스누출경보차단장치
차단방식	: 핸들작동식
사용압력	: 해당없음
재료-케이스	: SPHC
재료-기어	: S45CM
재료-전자밸브 BODY	: 해당없음
경보기개수	: 3회로
차단부규격	: 32A
입구규격	: 해당없음
출구규격	: 해당없음
차단부모터	: DM-37RS5550246000-90K
사용전압	: 220 V
표시유량	: 해당없음
통신TYPE	: 해당없음
차단부 개수	: 1개
제어부 및 차단부 용도	: 제어부(옥내용), 차단부(옥내용)
기타	: 해당없음
연동 검지부 형식승인번호	: 가14-6, 가14-10

이 하 여 백